

作成日: 2024年 9月20日

## 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報 (2024年 8月)

アイテックグリーンパーク横浜

◆処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(規則第12条の7の2第1項第1号イ)

| 種類        |          | 数量    | 単位                |
|-----------|----------|-------|-------------------|
| 産業廃棄物     | 廃プラスチック類 | 621.4 | t/月               |
|           | 木くず      | 9.4   | t/月               |
|           | 紙くず      | 1.9   | t/月               |
|           | その他      | 365.2 | t/月               |
|           | 小計       | 997.9 | t/月               |
|           | 汚泥       | 183.2 | m <sup>3</sup> /月 |
|           | 廃油       | 0.0   | m <sup>3</sup> /月 |
| 特別管理産業廃棄物 | 感染性産業廃棄物 | 216.6 | t/月               |

|                | 燃焼ガス温度         | 集じん器入口流入温度     | 排ガス中一酸化炭素濃度    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 測定位置           | 再燃焼室           | ろ過式集じん器入口      | 煙突             |
| 測定結果<br>(月平均値) | 連続測定<br>(878℃) | 連続測定<br>(166℃) | 連続測定<br>(5ppm) |

◆ばいじん除去の実施状況(規則第12条の7の2第1項第1号ハ)

|              | 冷却設備    | 排ガス処理設備       |
|--------------|---------|---------------|
|              | ボイラ、減温塔 | サイクロン、ろ過式集じん器 |
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去    | 連続除去          |

◆排ガスの分析結果(規則第12条の7の2第1項第1号ニ)

|         |          | ばい煙                |            | ダイオキシン類   |                              |
|---------|----------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|
| 採取位置    | 煙突       | 煙突                 | 煙突         | 煙突        | 煙突                           |
| 採取した日   | 年月日      | 2024年8月9日          | 2024年8月9日  | 2024年8月9日 | 2024年8月9日                    |
| 測定結果受領日 | 年月日      | 2024年8月22日         | 2024年8月22日 | 2024年9月5日 | 2024年9月5日                    |
| 測定頻度    | 6か月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上           | 2ヶ月に1回以上   | 1年に1回以上   | 1年に1回以上                      |
| 濃度      | ばいじん     | - g/m <sup>3</sup> | -          | -         | -                            |
|         | 窒素酸化物    | - ppm              | -          | -         | -                            |
|         | 硫黄酸化物    | - ppm              | 1未満        | ppm       | -                            |
|         | 塩化水素     | - ppm              | -          | -         | -                            |
|         | ダイオキシン類  | -                  | -          | -         | 0.088 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> |